

ハウスプラスすまい保険 設計施工基準適用除外に関する確認書（包括認定）

(株) サポート 様

ハウスプラス住宅保証株式会社

瑕疵保険部



下記事項に関し、貴社からの適用除外事項の検討依頼に基づき、設計施工基準適用除外の検討をした結果その内容の確認をいたしました。

なお、本確認は貴社について下記除外条件を満たした場合のみのもものとなります。除外条件は瑕疵保険の事故発生率等の理由により、相当期間内（概ね1年間）に見直しがなされます。本帳票は、将来にわたって、それをお約束するものではありませんので、予め御了承ください。

物件名	
建築場所（住所）	

■ 包括的適用除外確認日

2009年6月11日

■ 適用除外事項	<p>1. 2. 1. 屋根の防水 b) 屋根には、下ぶきを施すこととし、下ぶき材の品質及びふき方は次の各号に適合するものとする。 ①下ぶき材は、JIS A 6005（アスファルトルーフィングフェルト）に適合するアスファルトルーフィング940又はこれと同等以上の防水性能を有するものとする。</p> <p>2. 2. 6. 勾配屋根の防水 b) 屋根ふきを行う場合の下ぶき材の品質及びふき方は、次の各号に適合するものとする。 ①下ぶき材は、JIS A 6005（アスファルトルーフィングフェルト）に適合するアスファルトルーフィング940又はこれと同等以上の防水性能を有するものとする。</p>
■ 上記の除外条件	<p><input type="checkbox"/> 株式会社サポート 防水・通気シート「エコルーフ」をJIS A 6005（アスファルトルーフィングフェルト）に適合するアスファルトルーフィング940又はこれと同等以上の防水性能を有するものとする</p> <p><input type="checkbox"/> 上記はメーカー標準仕様を遵守すること</p>

※お申込みの際は本確認書（写し）を添付の上、必要図書と一緒に提出してください。